


## Configuratie 1 Healthbox<sup>®</sup>\* + Odormatic<sup>®</sup> + XVK4

### WERKING

- Healthbox<sup>®</sup>\* wordt bediend met de XVK4-schakelaar.
- Bij activeren van de dampkap wordt de kookmode geactiveerd op de Healthbox<sup>®</sup>\*.

### SCHEMATISCHE VOORSTELLING



Inschakelen dampkap = activeren kookmode op Healthbox<sup>®</sup>\*


\* Compact of Smartzone

## Configuratie 2 Healthbox® + Odormatic® + TouchDisplay

### WERKING

- Healthbox® wordt bediend met de TouchDisplay [verplichte plaatsing in de directe omgeving van de keuken [gelijkwaardigheid]].
- Activering via KitchenTimer optioneel.
- Bij activeren van de dampkap wordt de kookmode geactiveerd op de Healthbox®.
- Kookmode kan ook nog geactiveerd worden op de TouchDisplay.

### SCHEMATISCHE VOORSTELLING



Inschakelen dampkap = activeren kookmode op Healthbox®